



Brussel : 126, bus 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel
 Bergen : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes - 7000 Mons
 Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinàve - 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78
 Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77
 Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Ba.Irele,o.g : 340-0298163-28 B T W.. BE 406 671 312

-VERTROUWELIJK -

**CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING
 INSTALLATIE**

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-01).

Verslag nr : 06/2009 06 2009 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk : J. Bechem Abbeelut
 Datum van onderzoek : 2009 2009 Naam - Voornaam : J. Bechem Abbeelut
 Eigenaar Naam - Voornaam : J. Bechem Abbeelut I.T.W. nr. / I.K. nr. :
 Adres : Dorpstraat 61 Adres installatie : Dorpstraat 61
2200 Herne 9920 Herne

SOORT CONTROLE :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.
- B) Controle vóór het onder spanning zetten - Controle van een bestaande installatie vóór indienststelling
- C) Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet, uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.

INSTALLATIE :

Woonruimte Gemeenschappelijke delen Anderen : volgens het : Art. 86 Art. 87 van het AREI.
 Verdeler : Bechem Aansluiting volgens kablering van het bord : 5700 V
 Voeding van het hoofdbord : 4 X 10 mm². Beveiliging aansluiting : 10 A. (In max. te voorzien)
 Voedingskolom : 2 X 10 mm². Algemeen lastschakelaar : 10 A.
 Aantal borden : 7 Aantal eindkringen : 13 RE = 9 Ω R_{GEN} = MΩ.
 Soort aarding : bus piketten -

Differentieel	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>100</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>10</u>	<u>100</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>10</u>				

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
<u>A - L</u>	<u>20A/30A</u>	<u>25</u>			
<u>M</u>	<u>20A/30A</u>	<u>16</u>			

OVERTREDINGEN (INBREUKEN / OPMERKINGEN) :

.....

NOTA'S :

- De algemene differentieel : was reeds verzegeld mocht niet verzegeld worden werd verzegeld is onverzegelbaar geen differentieel
- De schema's : werden ondertekend werden niet ondertekend niet aanwezig

BESLUIT :

- De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór : 26 8 09
- De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
- Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
- De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienststelling van de installatie.

Afg. E. Organisme
 CIB-BIC
 Wilm De Laet
 GSM 0477 5170 83
 Inspecteur (Naam en Handtekening) : Wilm De Laet
 In opdracht van : Afg. E. Organisme
 De aanvrager (Naam en handtekening) : [Handtekening]